



CM Alandroal NIPG :12577/25 2025, I, I, IF, II 264

em 03-09-2025

2025

em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água na rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

NOTA *: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Segundo Informação reportada pela entidade em alta "verificaram-se 2 (dois) incumprimentos ao Valor Paramétrico para os parâmetros Arsénio e Ferro. A análise de causas concluiu que a origem dos incumprimentos foi a qualidade da água da origem e a paragem do doseamento do coagulante a montante dos filtros de turvação. A análise de verificação confirma a inexistência de qualquer problema com significado para a saúde pública."

Data da publicação no *website* : 03/09/2025

 ALANDROAL Câmara Municipal de Alandroal	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALANDROAL						2º Trimestre		em 03-09-2025	
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA2 - JUROMENHA						2025			
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,8	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição								
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição								
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH								
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C								
Cor	20	mg/l PtCo								
Turvação	4	UNT								
Enterococos	0	N/100 ml								
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---				
Clostridium perfringens	0	N/100 ml								
Alumínio	200	µg/L Al								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄								
Antimónio	5,0	µg/l Sb								
Arsénio	10	µg/l As								
Benzeno	1,0	µg/l								
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l								
Boro	1,0	mg/l B								
Bromatos	10	µg/l BrO ₃								
Cádmio	5,0	µg/l Cd								
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---				
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---				
Cianetos	50	µg/l CN								
Cloretos	250	mg/l Cl								
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂								
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃								
Chumbo	10	µg/l Pb								
Cobre	2,0	mg/l Cu								
Crómio	50	µg/l Cr								
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l								
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---				
Ferro	200	µg/l Fe								
Fluoretos	1,5	mg/l F								
Potássio	---	mg/L K								
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l								
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---				
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---				
Benzo(ghi) perileno	---	µg/l			---	---				
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---				
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---				
Manganês	50	µg/l Mn								
Nitratos	50	mg/l NO ₃								
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂								
Mercúrio	1,0	µg/l Hg								
Níquel	20	µg/l Ni								
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂								
Pesticidas Totais*	0,50	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Clortolurão	0,10	µg/l								
Dimetenamida-P	0,10	µg/l								
M656PH051	0,10	µg/l								
Atrazina	0,10	µg/l								
Bentazona	0,10	µg/l								
Clorpirifos	0,10	µg/l								
Desetilatrazina	0,10	µg/l								
Desetilsimazina	0,10	µg/l								
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l								
Dimetoato*	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Diurão	0,10	µg/l								
Isoproturão	0,10	µg/l								
Linurão	0,10	µg/l								
Metribuzina	0,10	µg/l								
Ometoato*	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Simazina	0,10	µg/l								
Tebuconazol	0,10	µg/l								
Terbutilazina	0,10	µg/l								
Glifosato	0,10	ug/L								
AMPA	0,10	ug/L								
Selénio	10	µg/l Se								
Sódio	200	mg/l Na								
Sulfatos	250	mg/l SO ₄								
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l								
Tetracloroetano	---	µg/l			---	---				
Tricloroetano	---	µg/l			---	---				
Trihalometanos	100	µg/l								
Clorofórmio	---	µg/l			---	---				
Bromofórmio	---	µg/l			---	---				
Bromodiclorometano	---	µg/l			---	---				
Dibromoclorometano	---	µg/l			---	---				
Dose indicativa	0,10	mSv								
Radão	500	Bq/l								
Alfa total	---	Bq/l								
Radionuclídeos Naturais:	---									
Urânio 234	---	Bq/l								
Urânio 238	---	Bq/l								
Rádio 226	---	Bq/l								
Polónio 210	---	Bq/l								
NOTA *: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo										
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):										
Responsável: Sandro Belem					Data da publicação no website : 03/09/2025					

ALA NDROAL Câmara Municipal de Alandroal		CM Alandroal - NIPC - 12577/25 2025, I, I, IF, 11264 em 03-09-2025						2º Trimestre	
		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALANDROAL							
		ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA3 - SANTIAGO MAIOR (MARMELOS, ALDEIA DE PIAS, CASAS NOVAS DE MARES E ALDEIA DA VENDA) AMOSTRAGENS EFETUADAS EM ALDEIA DA VENDA E CASAS NOVAS DE MARES						2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	< 0,1	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	8	8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	800	800	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	< 2	< 2	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	0,79	0,79	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	< 1	< 1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	5,0	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Boro	1,0	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca	49,2	49,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	230	230	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Potássio	---	mg/L K							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l							
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(ghi) perileno	---	µg/l			---	---			
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---			
Magnésio	---	mg/l Mg	26	26	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas Totais	0,50	µg/l							
Clortolurão	0,10	µg/l							
Dimetenamida-P	0,10	µg/l							
M656PH051	0,10	µg/l							
Atrazina	0,10	µg/l							
Bentazona	0,10	µg/l							
Clorpirifos	0,10	µg/l							
Desetilatrazina	0,10	µg/l							
Desetilsimazina	0,10	µg/l							
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l							
Dimetoato	0,10	µg/l							
Diurão	0,10	µg/l							
Isoproturão	0,10	µg/l							
Linurão	0,10	µg/l							
Metribuzina	0,10	µg/l							
Ometoato	0,10	µg/l							
Simazina	0,10	µg/l							
Tebuconazol	0,10	µg/l							
Terbutilazina	0,10	µg/l							
Glifosato	0,10	ug/L							
AMPA	0,10	ug/L							
Selénio	10	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l							
Tetracloroeteno	---	µg/l			---	---			
Tricloroeteno	---	µg/l			---	---			
Trihalometanos	100	µg/l							
Clorofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromodiclorometano	---	µg/l			---	---			
Dibromoclorometano	---	µg/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radão	500	Bq/l							
Alfa total	---	Bq/l							
Radionuclídeos Naturais:	---								
Urânio 234	---	Bq/l							
Urânio 238	---	Bq/l							
Rádio 226	---	Bq/l							
Polónio 210	---	Bq/l							
NOTA *: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
Responsável: Sandro Belém					Data da publicação no website : 03/09/2025				

 Câmara Municipal de Alandroal			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALANDROAL CM Alandroal NIPG :12577/25 2025, 1.º Trimestre em 03-09-2025							
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA5 - MALHADA ALTA						2025				
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).										
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,6	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	1300	1300	0	100%	1	1	100%	
Cor	20	mg/l PtCo	< 2	< 2	0	100%	1	1	100%	
Turvação	4	UNT	0,97	0,97	0	100%	1	1	100%	
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	< 1	< 1	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml								
Alumínio	200	µg/L Al								
Amónio	0,50	mg/l NH ₄								
Antimónio	5,0	µg/l Sb								
Arsénio	10	µg/l As								
Benzeno	1,0	µg/l								
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l								
Boro	1,0	mg/l B								
Bromatos	10	µg/l BrO ₃								
Cádmio	5,0	µg/l Cd								
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---				
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---				
Cianetos	50	µg/l CN								
Cloretos	250	mg/l Cl	180	180	0	100%	1	1	100%	
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂								
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃								
Chumbo	10	µg/l Pb								
Cobre	2,0	mg/l Cu								
Crómio	50	µg/l Cr								
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l								
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---				
Ferro	200	µg/l Fe								
Fluoretos	1,5	mg/l F								
Potássio	---	mg/L K								
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l								
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---				
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---				
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l			---	---				
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---				
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---				
Manganês	50	µg/l Mn	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	47	47	0	100%	1	1	100%	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂								
Mercurío	1,0	µg/l Hg								
Níquel	20	µg/l Ni								
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂								
Pesticidas Totais	0,50	µg/l								
Clortolurão	0,10	µg/l								
Dimetenamida-P	0,10	µg/l								
M656PH051	0,10	µg/l								
Atrazina	0,10	µg/l								
Bentazona	0,10	µg/l								
Clorpirifos	0,10	µg/l								
Desetilatraxina	0,10	µg/l								
Desetilsimazina	0,10	µg/l								
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Dimetoato	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Diurão	0,10	µg/l								
Isoproturão	0,10	µg/l								
Linurão	0,10	µg/l								
Metribuzina	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Ometoato	0,10	µg/l	< 0,025	< 0,025	0	100%	1	1	100%	
Simazina	0,10	µg/l								
Tebuconazol	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina	0,10	µg/l	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Glifosato	0,10	ug/L	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
AMPA	0,10	ug/L	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%	
Selénio	10	µg/l Se								
Sódio	200	mg/l Na								
Sulfatos	250	mg/l SO ₄								
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l								
Tetracloroetano	---	µg/l			---	---				
Tricloroetano	---	µg/l			---	---				
Trihalometanos	100	µg/l								
Clorofórmio	---	µg/l			---	---				
Bromofórmio	---	µg/l			---	---				
Bromodiclorometano	---	µg/l			---	---				
Dibromoclorometano	---	µg/l			---	---				
Dose indicativa	0,10	mSv								
Radão	500	Bq/l								
Alfa total	---	Bq/l								
Radionuclídeos Naturais:	---									
Urânio 234	---	Bq/l								
Urânio 238	---	Bq/l								
Rádio 226	---	Bq/l								
Polónio 210	---	Bq/l								
NOTA *: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo										
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):										
Responsável: Sandro Belém					Data da publicação no website : 03/09/2025					



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE ALANDROAL CM Alandroal NIPG :12577/25 2025, 1,1,1F,11204

2º Trimestre

em 03-09-2025

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA6 - Azenhas d'El Rei

2025

Câmara Municipal de Alandroal

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	960	960	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	< 2	< 2	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	0,77	0,77	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	< 1	< 1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	5,0	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Boro	1,0	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Potássio	---	mg/L K							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l							
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(ghi) perileno	---	µg/l			---	---			
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---			
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Merúrio	1,0	µg/l Hg							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas Totais	0,50	µg/l							
Clortolurão	0,10	µg/l							
Dimetenamida-P	0,10	µg/l							
M656PH051	0,10	µg/l							
Atrazina	0,10	µg/l							
Bentazona	0,10	µg/l							
Clorpirifos	0,10	µg/l							
Desetilatrazina	0,10	µg/l							
Desetilsimazina	0,10	µg/l							
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l							
Dimetoato	0,10	µg/l							
Diurão	0,10	µg/l							
Isoproturão	0,10	µg/l							
Linurão	0,10	µg/l							
Metribuzina	0,10	µg/l							
Ometoato	0,10	µg/l							
Simazina	0,10	µg/l							
Tebuconazol	0,10	µg/l							
Terbutilazina	0,10	µg/l							
Glifosato	0,10	ug/L							
AMPA	0,10	ug/L							
Selénio	10	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l							
Tetracloroetano	---	µg/l			---	---			
Tricloroetano	---	µg/l			---	---			
Trihalometanos	100	µg/l							
Clorofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromodiclorometano	---	µg/l			---	---			
Dibromoclorometano	---	µg/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radão	500	Bq/l							
Alfa total	---	Bq/l							
Radionuclídeos Naturais:	---								
Urânio 234	---	Bq/l							
Urânio 238	---	Bq/l							
Rádio 226	---	Bq/l							
Polónio 210	---	Bq/l							

NOTA *: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: Sandro Belém

Data da publicação no website : 03/09/2025